



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - VV Cogetinci - Ivanjski vrh

Evidenčna oznaka: 2141a-14/8268-17/34703

Naročnik: OBČINA CERKVENJAK
CERKVENJAK 25
2236 Cerkevjak

Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 214a-14/8268-17, 01.01.2017

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

Maribor, 11.04.2017

Vodja naloge:

Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal Jožica Goričanec, dipl. san. inž. ob 11.04.2017 13:00:57

Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Vodja oddelka:

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Družovec, Ivanjski vrh 12
Številka vzorca: 17/34703
Namen: Notranji nadzor
Naročnik: OBČINA CERKVENJAK, CERKVENJAK 25, 2236 Cerkevjak
Vzorec odvezel: Branko Bakan, NLZOH OOO Maribor
Čas odvzema: 05.04.2017 08:35
Mesto odvzema: VV Cogetinci - Ivanjski vrh, Družovec, Ivanjski vrh 12
Vzorec sprejel: Aleksandra Moik
Kraj in čas sprejema: Maribor, 05.04.2017 11:54

Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015).

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj, ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-14/8268-17/34703-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-14/8268-17/34703-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Družovec, Ivanjski vrh 12
Številka vzorca: 17/34703
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - VV Cogetinci - Ivanjski vrh
Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.
Naročnik: OBČINA CERKVENJAK, CERKVENJAK 25, 2236 Cerkevjak
Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 214a-14/8268-17, 01.01.2017
Mesto odvzema: VV Cogetinci - Ivanjski vrh, Družovec, Ivanjski vrh 12
Metoda vzorčenja: ISO 5667-5: 2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 11.04.2017
Datum in ura: 05.04.2017 08:35 **Datum in ura:** 05.04.2017 11:54
Odvzel: Branko Bakan, NLZOH OOO Maribor **Sprejel:** Aleksandra Moik

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	11.2	°C		DIN 38404-4:1976, na mestu odvzema	05.04.17 05.04.17
Klor-prosti	0.18	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2000, na mestu odvzema	06.04.17 06.04.17
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
pH	7.5			ISO 10523:2008, na mestu odvzema	05.04.17 05.04.17
Električna prevodnost (20°C)	500	µS/cm		EN 27888:1993, na mestu odvzema	05.04.17 05.04.17
Vonj	sprejemljiv	#		Onorm M 6620:2012, na mestu odvzema	05.04.17 05.04.17

Vodja oddelka:
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal dr. Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 12.04.2017
08:31:08

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Družovec, Ivanjski vrh 12
Številka vzorca: 17/34703; lab.št.: 17/7414
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - VV Cogetinci - Ivanjski vrh
Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.
Naročnik: OBČINA CERKVENJAK, CERKVENJAK 25, 2236 Cerkvenjak
Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 214a-14/8268-17, 01.01.2017
Mesto odvzema: VV Cogetinci - Ivanjski vrh, Družovec, Ivanjski vrh 12
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 05.04.2017 08:35

Odvzel: Branko Bakan, NLZOH OOO Maribor

Prevzem vzorca

Datum in ura: 05.04.2017 12:55

Prevzel: Natalija Debelak

Datum poročila: 10.04.2017

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	05.04.2017 13:07 06.04.2017 11:54
Enterokoki	ISO 7899-2:2000	ni najdeno	CFU/100 mL	05.04.2017 13:07 07.04.2017 08:11
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	05.04.2017 13:07 06.04.2017 11:54
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	05.04.2017 13:07 07.04.2017 08:11
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	05.04.2017 13:07 08.04.2017 12:22

Anolitik:
Katja Zelenik, dr. vet. med.

Odgovorna oseba:
Mojca Šoštarčič, univ.dip.mikr.
Elektronsko podpisal Mojca Šoštarčič, univ.dip.mikr. ob 10.04.2017 14:32:50

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.